



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-PL.AM02.B.00102/19

Серия **RU** № **0144071**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Литейная, дом 36А, офис 702; номер телефона: 84832400049; адрес электронной почты: info@bos-cert.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.10AM02, дата регистрации 05.10.2017.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «БРОЕН». Основной государственный регистрационный номер: 1025007331370. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 140480, Россия, Московская область, город Коломна, село Нижнее Хорошово, улица Николая Птицына, дом 42; номер телефона: +74956451557; адрес электронной почты: info@broen.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** BROEN POLAND SP. Z O.O. Место нахождения (адрес юридического лица): Pieszyska 10; 58-200, Dzierżoniów, Польша; адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Wojska Polskiego 4; 64-610, Rogoźno, Польша.

**ПРОДУКЦИЯ** Арматура промышленная трубопроводная: краны шаровые типа АН, категории 3, предназначенные для газов и паров и используемые для рабочих сред групп 1 и 2, с номинальным диаметром свыше 100 до 1400 мм и с максимально допустимым рабочим давлением от 1,6 до 25,0 МПа. Продукция изготовлена по ТУ 3742-010-59349790-2016 «Краны шаровые БРОЕН PN 1,6/2,5/4,0/6,3/8,0/10/12,5/16/20/25 МПа DN 10-1400 мм». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8481 80 819 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов № 015.19-1 от 14.05.2019, № 016.19-1 от 14.05.2019 испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Евроконс», аттестат аккредитации № RA.RU.21HA40; акта анализа состояния производства № 4213/АП от 19.03.2019 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации», аттестат аккредитации № RA.RU.10AM02, дата регистрации 05.10.2017; обоснования безопасности 01.110.01 ОБ, руководства по эксплуатации 10.000.000 РЭ, паспортов, прочностных расчетов, конструкторской документации, документов, подтверждающих аттестацию технологии сварки, сварочных материалов и специалистов сварочного производства, документов, подтверждающих квалификацию специалистов неразрушающего контроля и аттестацию лаборатории неразрушающего контроля, документов, подтверждающих соответствие и характеристики материалов. Схема сертификации - 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 21345-2005 «Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия». ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 36 месяцев без переконсервации. Назначенный срок службы – 30 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 22.05.2019 **ПО** 21.05.2024

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Кузнецова Вера Алексеевна (Ф.И.О.)

Дружинина Екатерина Андреевна (Ф.И.О.)